

**Государственный контракт № B0203/245**  
**на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования**  
(бюджетные организации)

пгт. Верховье

*до февраля* 2024 г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Директора филиала в п. Верховье Бакурова Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности №532-Д от 20.12.2023 г., с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 ФЗ РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Главы администрации Лаушкиной Лилии Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### 1. Предмет Контракта

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и обязуется оплачивать, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности производить техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и других видов приборов, принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ на законном основании, согласно Приложению № 1 к Контракту.

1.2. Работы (услуги), не предусмотренные настоящим Контрактом, производятся по заявке ЗАКАЗЧИКА за отдельную плату.

1.3. Общая стоимость работ по Контракту составляет 8 023,82 руб., в том числе НДС 20% 1 337,30 руб. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

1.4. Идентификационный номер закупки \_\_\_\_\_

### 2. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ

#### 2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

2.1.1. Ограничивать или прекращать подачу газа ЗАКАЗЧИКУ в следующих случаях:

- при угрозе возникновения аварийной ситуации и аварии;
  - во время ликвидации аварий и стихийных бедствий;
  - во время проведения ремонтных работ;
  - при неудовлетворительном состоянии и неисправности газопроводов и газового оборудования;
  - при неудовлетворительном состоянии, неисправности дымовых и вентиляционных каналов и отсутствия актов их обследования;
- при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ требований Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ 17.05.2002 № 317, Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531, ГОСТ Р 58095.4-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2021 № 176-ст, «Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд», утвержденной Приказом Минстроя России от 05.12.2017 N 1614/пр, других нормативных актов в области газоснабжения, условий настоящего Контракта, не выполнении предписаний контролирующих органов и ИСПОЛНИТЕЛЯ;
- самовольного подключения ЗАКАЗЧИКОМ или использования не по назначению газового оборудования;
  - вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

2.2. При неисполнении ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате выполненных работ (услуг) в соответствии с п. 4.2 настоящего Контракта более 1-го месяца с момента выполнения работ и подписания акта выполненных работ (услуг) за проведение технического обслуживания ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке и направить акт-предписание в инспекцию Ростехнадзора и Поставщику газа об отсутствии технического обслуживания газового оборудования у ЗАКАЗЧИКА.

#### 2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

- 2.3.1. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение технического обслуживания газопроводов и газового оборудования ЗАКАЗЧИКА, указанного в Приложении № 1 к настоящему Контракту.
- 2.3.2. О проведении технического обслуживания производить запись в эксплуатационных журналах ЗАКАЗЧИКА.
- 2.3.3. По окончании работ (услуг) оформлять Акт выполненных работ (услуг) и передавать на подпись ЗАКАЗЧИКУ.

### 3. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА

#### 3.1. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.1.1. Требовать в установленном законодательством порядке возмещения причиненных ему убытков вследствие несанкционированного прекращения подачи газа по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ (за исключением случаев, указанных в п. 2.1), или невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств согласно настоящему Контракту.

#### 3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

- 3.2.1. Иметь обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц за газовое хозяйство.
- 3.2.2. Из числа своих сотрудников приказом по предприятию назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газифицированных объектов с правом подписания актов выполненных работ. Копии приказов и доверенность на право подписания актов выполненных работ представлять ИСПОЛНИТЕЛЮ в момент заключения Контракта, а при переназначении ответственного лица в период действия настоящего Контракта – в течение 3-х дней с момента издания приказа.
- 3.2.3. Обеспечить содержание и эксплуатацию газопроводов, газового оборудования в соответствии с нормативными документами, указанными в п.2.1.
- 3.2.4. Выполнять предписания ИСПОЛНИТЕЛЯ по нарушениям, выявленным при техническом обслуживании.
- 3.2.5. Своевременно оформлять паспорт технической готовности объекта.
- 3.2.6. Производить покраску надземных и внутренних газопроводов.
- 3.2.7. Обеспечивать доступ представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ (по предъявлении удостоверения) для проведения технического обслуживания и контроля.
- 3.2.8. Немедленно сообщать о наличии запаха газа, нарушении целостности газопроводов, об авариях, пожарах, взрывах в аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя по телефону 04 или 104 круглосуточно.



3.2.9. Заказчик обязан в течение 5-ти дней подписать направленный Исполнителем Акт выполненных работ (услуг) или заявить об отказе от его подписания, изложив мотивированный отказ письменно.

В случае неполучения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа, работы (услуги) считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании одностороннего акта. При возникновении разногласий акт выполненных работ (услуг) должен быть вручен под роспись Заказчику либо направлен по почте заказным письмом. В случае направления акта по почте, датой получения акта считается дата, указанная на уведомлении о вручении.

3.2.10. Получать счет-фактуру у ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5 дней после подписания акта о выполненных работах (услугах).

3.2.11. Сообщать в трехдневный срок ИСПОЛНИТЕЛЮ работ (услуг) об изменении юридического статуса, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации или ликвидации и т.д.

4. Стоимость работ (услуг) и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ (услуг) определяется исходя из периодичности и видов работ (услуг), в соответствии с Приложением №1 к Контракту, а также стоимости указанных работ (услуг) согласно «Прейскуранту на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», действующему на момент выполнения работ (услуг).

4.2. Оплата за выполненные работы (услуги) производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10-ти дней с момента выполнения работ (услуг) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.3. ЗАКАЗЧИК при оплате за выполненные работы (услуги) в назначении платежа указывает: наименование выполненной услуги; номер и дату заключенного Контракта; период оплаты; сумму НДС.

4.4. При выполнении работ (услуг), не предусмотренных в Приложении №1 к настоящему Контракту, кроме аварийных заявок, ЗАКАЗЧИК дополнительно оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость этих работ (услуг) в течение 10-ти дней с момента выполнения работ (услуг) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Ремонтные работы оформляются отдельной заявкой (соглашением).

4.5. Восстановление нормального газоснабжения после ограничения или отключения подачи газа за допущенные по вине ЗАКАЗЧИКА нарушения, указанные в п. 2.1 Контракта, производится за счет ЗАКАЗЧИКА. Оплата за восстановление газоснабжения производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10-ти дней с момента выполнения работ (услуг).

5. Ответственность Сторон

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный ЗАКАЗЧИКУ или третьим лицам, если вред возник вследствие применения подрядчиком некачественных материалов и некачественного выполнения работ по прокладке (ремонту) газопроводов и газового оборудования, при условии добросовестного выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанностей по Контракту.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за вред, причиненный ЗАКАЗЧИКУ и третьим лицам, в случае несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ п. 3.2.8 Контракта.

5.3. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за нарушение нормативных документов, указанных в п. 2.1.

6. Досудебное урегулирование

6.1. В случае нарушений условий настоящего Контракта до предъявления иска необходимо соблюдение сторонами претензионного порядка урегулирования спора.

6.2. Для этого сторона, считающая, что другой стороной нарушены условия настоящего Контракта, обязана направить другой стороне обоснованную претензию по ее почтовому адресу. Если почтовый адрес неизвестен, претензия направляется по последнему, известному месту нахождения стороны.

6.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем организации, либо иным уполномоченным на это лицом.

6.4. В претензии указываются:

- требования заявителя;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

6.5. Претензия отправляется заказным письмом или иным способом, обеспечивающим фиксирование факта и даты ее отправления, либо вручается под расписку. Претензия считается доставленной, если сторона, считающая, что другой стороной нарушены условия настоящего Контракта, отправила ее по адресу этой стороны, указанному в Контракте, способом, указанным в Контракте.

6.6. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные требования (при отсутствии данных документов у контрагента).

6.7. Претензия рассматривается в течение 5 дней со дня ее получения.

6.8. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию заявитель вправе обратиться для разрешения спора в суд.

7. Прочие условия

7.1. Список работников ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА, уполномоченных подписывать акты выполненных работ (услуг) и другие документы, касающиеся технического обслуживания.

| Представитель "Исполнителя":      | Представитель "Заказчика":        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Должность, Фамилия, Имя, Отчество | Должность, Фамилия, Имя, Отчество |
|                                   |                                   |
|                                   |                                   |

7.2. Акты могут быть подписаны другими уполномоченными лицами на основании доверенности, выдаваемой в установленном порядке.

7.3. В случае изменения действующего законодательства, регламентирующего отношения в сфере газоснабжения, изменения ставки НДС, установления или отмены иных обязательных платежей, отношения между сторонами регулируются в соответствии с принятыми изменениями.

7.4. Стороны пришли к соглашению, что законные проценты, предусмотренные п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, по Контракту не начисляются.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт действует с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

8.2. Все разногласия по исполнению Контракта решаются путем переговоров или в соответствии с действующим законодательством.

8.3. При расторжении настоящего Контракта Стороны предупреждают друг друга за 30 дней в письменной форме.

8.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

#### 9. Юридические, почтовые адреса и банковские реквизиты

##### ЗАКАЗЧИК:

АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 303728, Орловская обл, Верховский р-н, Скородное с,  
Центральная ул, дом № 23

ИНН / КПП: 5705001154 / 570501001

Банковские реквизиты: казн.счет 03231643546084225400, в банке  
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Орловской области,  
БИК ТОФК 015402901, ЕКС 40102810545370000046

тел.: 8 (08676) 2-61-50, 8 (486) 762-61-41

Глава администрации  
М.П.

 Лаушкина Л. И.

##### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел»


Адрес: 302028, Орловская обл, Орёл г, 7 Ноября ул, дом № 19А

ИНН / КПП: 5700000020 / 575301001

Банковские реквизиты: р/с 40702810905220001267 в банке  
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", БИК 042007677,  
к/с 301018103000000000677

Телефон/Факс: +7 (48676) 2-36-50

Директор филиала  
М.П.

 Бакуров С. С.





**Состав работ на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования  
к Государственному контракту №В0203/245 от 2024 г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

| № п/п                                                                                                | Наименование работ                                                                                                                                              | Периодичность технического обслуживания | Единица измерения | Количество | Цена единицы | Стоимость (руб. коп.) | Сумма НДС (руб. коп.) | Сумма итого (руб. коп.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Котельная здания администрации, Орловская обл. Верховский р-н с.Скородное ул.Центральная д.23</b> |                                                                                                                                                                 |                                         |                   |            |              |                       |                       |                         |
| 1                                                                                                    | 10.1.5. Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) (коэф. удаленности 1,3)                                                     | 1 раз в год                             | шт                | 1          | 1 547,00     | 1 547,00              | 309,40                | 1 856,40                |
| 2                                                                                                    | 9.1.57. Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)                                                             | 1 раз в год                             | шт                | 1          | 893,00       | 893,00                | 178,60                | 1 071,60                |
| 3                                                                                                    | 10.1.44. Включение отопительного аппарата на зимний период На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85 (коэф. удаленности 1,5)                           | 1 раз в год                             | шт                | 1          | 465,00       | 465,00                | 93,00                 | 558,00                  |
| 4                                                                                                    | 10.2.223. Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый послед. аппарат, печь применять коэф. 0,85) (коэф. удаленности 1,5)       | 1 раз в год                             | шт                | 1          | 217,50       | 217,50                | 43,50                 | 261,00                  |
| 5                                                                                                    | 10.1.42. Техническое обслуживание (ревизия) крана при диаметре до 40 мм (коэф. удаленности 1,5)                                                                 | 1 раз в год                             | шт                | 2          | 325,50       | 651,00                | 130,20                | 781,20                  |
| 6                                                                                                    | 5.1.1. Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода (коэф. удаленности 1,5)                                                                            | 2 раза в год                            | км                | 0,026      | 721,50       | 37,52                 | 7,50                  | 45,02                   |
| 7                                                                                                    | 5.1.12. Оформление результатов обхода трассы газопровода (коэф. удаленности 1,5)                                                                                | 2 раза в год                            | шт                | 1          | 262,50       | 525,00                | 105,00                | 630,00                  |
| 8                                                                                                    | 5.1.4. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода с применением коэффициента удаленности 1,5                                     | 2 раза в год                            | шт                | 1          | 42,00        | 84,00                 | 16,80                 | 100,80                  |
| 9                                                                                                    | 9.1.38. Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий (коэф. удаленности 1,5) | 1 раз в год                             | шт                | 1          | 2 266,50     | 2 266,50              | 453,30                | 2 719,80                |
| <b>Итого по объекту:</b>                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                         |                   |            |              | <b>6 686,52</b>       | <b>1 337,30</b>       | <b>8 023,82</b>         |

Итого: **6 686,52**  
 НДС 20%: **1 337,30**  
 Итого с НДС: **8 023,82**

ЗАКАЗЧИК:



Лаушкина Л. И.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Бакуров С. С.

**График работ на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования  
к Государственному контракту №В0203/245 от 2024 г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

| № п/п                                                                                                | Наименование работ                                                                                                                                              | Периодичность технического обслуживания | Единица измерения | Количество | Подразделение                               | Дата выполнения по графику |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Котельная здания администрации, Орловская обл. Верховский р-н с.Скородное ул.Центральная д.23</b> |                                                                                                                                                                 |                                         |                   |            |                                             |                            |
| 1                                                                                                    | 10.1.5. Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) (коэф. удаленности 1,3)                                                     | 1 раз в год                             | шт                | 1          | Верховский газовый участок (Ленина 133) (В) | 15.04.2024                 |
| 2                                                                                                    | 9.1.57. Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)                                                             | 1 раз в год                             | шт                | 1          | Верховский газовый участок (Ленина 133) (В) | 15.04.2024                 |
| 3                                                                                                    | 10.1.44. Включение отопительного аппарата на зимний период На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85 (коэф. удаленности 1,5)                           | 1 раз в год                             | шт                | 1          | Верховский газовый участок (Ленина 133) (В) | 05.10.2024                 |
| 4                                                                                                    | 10.2.223. Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый послед. аппарат, печь применять коэф. 0,85) (коэф. удаленности 1,5)       | 1 раз в год                             | шт                | 1          | Верховский газовый участок (Ленина 133) (В) | 15.04.2024                 |
| 5                                                                                                    | 10.1.42. Техническое обслуживание (ревизия) крана при диаметре до 40 мм (коэф. удаленности 1,5)                                                                 | 1 раз в год                             | шт                | 2          | Верховский газовый участок (Ленина 133) (В) | 05.10.2024                 |
| 6                                                                                                    | 5.1.1. Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода (коэф. удаленности 1,5)                                                                            | 2 раза в год                            | км                | 0,026      | Верховский газовый участок (Ленина 133) (В) | 15.04.2024<br>05.10.2024   |
| 7                                                                                                    | 5.1.12. Оформление результатов обхода трассы газопровода (коэф. удаленности 1,5)                                                                                | 2 раза в год                            | шт                | 1          | Верховский газовый участок (Ленина 133) (В) | 15.04.2024<br>05.10.2024   |
| 8                                                                                                    | 5.1.4. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода с применением коэффициента удаленности 1,5                                     | 2 раза в год                            | шт                | 1          | Верховский газовый участок (Ленина 133) (В) | 15.04.2024<br>05.10.2024   |
| 9                                                                                                    | 9.1.38. Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий (коэф. удаленности 1,5) | 1 раз в год                             | шт                | 1          | Верховский газовый участок (Ленина 133) (В) | 05.10.2024                 |

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Лаушкина Л. И.

Бакуров С. С.

